

Arbeitshilfe für die Erstellung eines idealisierten Funktions-, Flächen- und Raumprogramms für eine Endoskopie

Ref. 632-1 | Stand: 20.02.2015

DIN 13080	Funktion / Fläche / Raum	Endoskopie-Abteilung mit				Anmerkungen
		2 Untersuchungs-räumen m ² Nutzfläche	3 Untersu-chungs-räumen m ² Nutzfläche	4 Untersu-chungs-räumen m ² Nutzfläche	5 Untersu-chungs-räumen m ² Nutzfläche	
1.0 Untersuchung und Behandlung 1.04 Endoskopie						
	Endoskopie	26,0	26,0	26,0	26,0	Lapraskopien sind in der OP-Abteilung durchzuführen
	Umkleide	2,0	2,0	2,0	2,0	
	WC	3,0	3,0	3,0	3,0	
	Endoskopie	26,0	26,0	26,0	26,0	
	Umkleide	3,0	3,0	3,0	3,0	
	Endoskopie / ERCP		30,0	30,0	30,0	bei Sonderfunktionen und erhöhten Fallzahlen
	Endoskopie			26,0	26,0	bei Sonderfunktionen und erhöhten Fallzahlen
	WC			3,0	3,0	
	Endoskopie				26,0	bei Sonderfunktionen und erhöhten Fallzahlen
	Vorbereitung		14,0	14,0	14,0	wenn ERCP
	Schaltraum		6,0	6,0	6,0	wenn ERCP, sofern keine stationäre Röntgenanlage vorhanden ist
	Geräteaufbereitung	20,0	20,0	24,0	24,0	organisatorische Trennung in reinen und unreinen Bereich erforderlich
	Überwachung / Ruheraum	20,0	24,0	28,0	32,0	
	Patienten-WC	3,0	3,0	6,0	6,0	
	Warten / Bettenwarte	16,0	16,0	20,0	20,0	
	Leitstelle inkl. Handarchiv	14,0	14,0	14,0	14,0	
	Dienstraum Leitung			12,0	12,0	
	Dienstraum, Ärzte, Befundung			12,0	12,0	bei Bedarf
	Personal-Aufenthalt			12,0	12,0	zusammen mit anderer Einheit
Personal-Umkleide	6,0	6,0	8,0	10,0		
Personal-WC	3,0	3,0	6,0	6,0		
Entsorgung / Putzmittel	10,0	10,0	12,0	12,0		
Lager	6,0	6,0	8,0	10,0		
	Gesamtfläche Endoskopie	158,0	212,0	301,0	335,0	